



平成24年6月15日

原子力安全対策課

担当者 今村

内線 1880 直通 0952-25-7081

E-mail: genshiryokuanzentaisaku@pref.saga.lg.jp

九州電力玄海原子力発電所雑固体溶融処理建屋において 火災が発生したとの連絡がありました

本日（6月15日）、九州電力から、以下のとおり連絡がありましたのでお知らせします。

【九州電力からの連絡内容】

- ・ 九州電力玄海原子力発電所雑固体溶融処理建屋において、本日10時45分、「原子炉関連建屋内火災警報」が発信し、現場を確認したところ、同建屋の3階で、照明用ケーブルの1箇所が焦げていることを確認した。
- ・ 消防による現場確認の結果、火災は鎮火していることが確認された。また、本日15時30分、本事象は火災であると判断された。
- ・ 詳細な原因は調査中。
- ・ 本事象による環境への影響はない。
- ・ 本事象による雑固体溶融処理設備への影響はない。
- ・ 本事象は、安全協定第6条（異常時における連絡）における発電所敷地内における火災発生に該当する。

※雑固体溶融処理設備

原子力発電所で発生する、金属、コンクリート等の不燃性雑固体廃棄物を溶融し、減容するための設備

玄海原子力発電所概要図

